പുനരാവിഷ്കൃത ഊർജ്ജ വികസന പദ്ധതി

85 (470) ശ്രീ. ജോസ് തെറ്റയിൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പുനരാവിഷ്കൃത ഊർജ്ജ വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്കമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്;

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) അങ്കമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ 34 കിലോ മീറ്റർ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്. ഇതിൽ 19 കിലോമീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി കേബിളുകൾ ഇടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

(ബി) റിംഗ് മെയിൻ യൂണിറ്റ്, ട്രാൻസ്ഫോമർ, ലോ ടെൻഷൻ വൈദ്യുതി കമ്പികൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ, ലോ ടെൻഷൻ ഏരിയൽ ബഞ്ച്ഡ് കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. 201 കിലോമീറ്റർ വൈദ്യുതി കമ്പികൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതിൽ 15.6 കിലോ മീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചു.

(സി) 31-5-2016-ൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പെറ്റ്കോക്ക് വൈദ്യുത നിർമ്മാണ പദ്ധതി

86 (471) ശ്രീ. സി. ദിവാകരൻ:
ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ:
ശ്രീ. ഇ. കെ. വിജയൻ:
ശ്രീ. ജി. എസ്. ജയലാൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പെറ്റ്കോക്ക് വൈദ്യുത നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) ഈ പഠന റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

(സി) ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈദ്യുത പദ്ധതിയിലൂടെ എത്ര വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും; യൂണിറ്റിന് എത്ര രൂപ വച്ച് ഈ വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്. പെറ്റ്കോക്ക് വൈദ്യുത നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡും, ബി.പി.സി.എല്ലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് 2012 ആഗസ്റ്റിൽ സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) കൊച്ചിയിൽ ബി.പി.സി.എൽ. റിഫൈനറിയുടെ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ലഭ്യമാകുന്ന ഉപോൽപ്പന്നമായി പെറ്റ്കോക്ക് എന്ന ഇന്ധനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉദ്ദേശം 500 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഒരു താപവൈദ്യുത നിലയം സ്ഥാപിക്കാമെന്നും ഇതിനായി കൊച്ചിയിലെ എഫ്.എ.സി.റ്റി.-യുടെ കൈവശമുള്ള 120 ഏക്കർ ഭൂമി അനുയോജ്യമാണെന്നും പദ്ധതിക്ക് 20-25 മില്യൻ ലിറ്റർ വെള്ളം ദിവസം പ്രതി ആവശ്യമാണെന്നും പ്ലാന്റിനുവേണ്ട കാപ്പിറ്റൽ കോസ്റ്റായി ഏകദേശം 5500 കോടി രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്നും പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.

(സി) ഏകദേശം 500 മുതൽ 600 മെഗാവാട്ട് വരെ സ്ഥാപിതശേഷിയുള്ള വൈദ്യുതി നിലയം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. INKEL സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം യൂണിറ്റിന് 7 രൂപ മുതൽ 10 രൂപ വരെ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അന്തിമ താരിഫ് നിരക്ക് ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻനിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

പുഴക്കാട്ടിരി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആരംഭിക്കൽ

87 (472) ശ്രീ. റ്റി. എ. അഹമ്മദ് കബീർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

5 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതും ഉപഭോക്തൃ ബാഹുല്യമുള്ളതുമായ മക്കരപറമ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ വിഭജിച്ച് പുഴക്കാട്ടിരി സെക്ഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

മക്കരപറമ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ വിഭജിച്ച് പുഴക്കാട്ടിരി സെക്ഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ പരിഗണനയിലാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly